



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Ленинградской области
ул. Оборонная, д. 51, п. Мурино, Всеволожский р-н, Ленинградская обл., 188662
Тел/факс 640-05-90, сайт: www.47.mchs.gov.ru
«Единый телефон доверия» - (812) 579-99-99
E-mail: gu@mchs-lenobl.com
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Гатчинского района
Управления надзорной деятельности и профилактической работы
Ленинградская область, г. Гатчина, 43 ПЧ, 37 ОФПС
Тел: 8 (813) 71 9-40-40
e-mail: ondgatchina@mail.ru

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Предписание № 2-9-74- 66

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

МБОУ «Кобраловская основная общеобразовательная школа»

(полное и сокращённое наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина) - правообладателя объекта защиты)

во исполнение распоряжения от «29» марта 2021 года № 2-9-74-66 Главного государственного инспектора Гатчинского района по пожарному надзору Назарова Ильи Владимировича ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в период с 12 час. 00 мин. «27» апреля 2021 по 12 час. 00 мин. «29» апреля 2021 старшим инспектором ОНДиПР Гатчинского района УНД и ПР Главного управления МЧС России по Ленинградской области Чугаевым В. Н., инспектором ОНДиПР Гатчинского района УНД и ПР Главного управления МЧС России по Ленинградской области Долговым Д. Д., проведена плановая / выездная проверка в отношении: МБОУ «Кобраловская основная общеобразовательная школа», по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, п. Кобралово, ул. Центральная, д. 22

(указывается период, вид проводимой проверки, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность сотрудника (-ов) органа ГПН проводившего (-их) проверку, наименование и адрес места нахождения объекта защиты (место проведения проверки)

совместно с зам.директора по пожарной безопасности Кузьмин Алексей Анатольевич

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

Предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	На объекте защиты допускается хранение горючих материалов в техническом помещении (щитовой)	п. 16(б) ППР	01.08.2021 г.	
2	Допускается не соблюдение проектных решений при эксплуатации эвакуационных путей. (На первом этаже на путях эвакуации, ведущих в холл, отсутствует дверь)	п. 23 ППР	01.08.2021 г	
3	Допускается размещение огнетушителей на высоте более 1,5 м. до верха корпуса огнетушителя	п. 409 ППР	01.08.2021 г	
4	Допускается оставление без присмотра	п. 34(и) ППР	01.08.2021 г	

	включенным в электросеть бытового электроприбора.			
5	В кабинете информатики допускается размещение на путях эвакуации и у эвакуационного выхода оборудования.	п. 16(ж) ППР	01.08.2021 г	
6	Допускается фиксация samozакрывающейся двери на лестничной клетке второго этажа.	п. 27(г) ППР	01.08.2021 г	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

Вместе с тем, в соответствии с частью 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ), пожарная безопасность объекта защиты может быть обеспечена выполнением одного из следующих условий:

1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ;

2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и нормативными документами по пожарной безопасности (национальные стандарты, своды правил, а также иные документы, содержащие требования пожарной безопасности).

Кроме этого, в соответствии со статьей 78 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ для зданий, сооружений, для которых отсутствуют нормативные требования пожарной безопасности, на основе требований указанного Федерального закона разрабатываются специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения их пожарной безопасности и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, подлежащие согласованию в установленном порядке.

1) исполнения в полном объеме данного мероприятия;

2) исполнения комплекса необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, при котором расчетом по оценке пожарного риска подтверждается выполнение условий соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, - для объектов защиты, которые были введены в эксплуатацию либо проектная документация на которые была направлена на экспертизу до дня вступления в силу Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее - Технический регламент);

3) наличия расчета по оценке пожарного риска в случаях, установленных Техническим регламентом, с результатом, не превышающим допустимые значения, установленные указанным федеральным законом, - для объектов защиты, которые запроектированы и построены, а равно на которых были произведены капитальный ремонт, реконструкция или техническое перевооружение, после вступления в силу Технического регламента.

Старший инспектор отдела надзорной деятельности и
профилактической работы
Гатчинского района
УНД и ПР Главного управления
МЧС России по Ленинградской области
Чугаев В. Н.



(подпись)

Инспектор отдела надзорной деятельности и профи-
лактической работы
Гатчинского района
УНД и ПР Главного управления
МЧС России по Ленинградской области
Долгов Д. Д.

(подпись)

(должность, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии))

сотрудника (-ов) органа ГПН проводившего (их) проверку)

«29» апреля 20 21 г.

Предписание для исполнения получил:

Кочуров В.С.
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии))

должность руководителя, иного должностного лица или уполномо-
ченного представителя юридического лица, индивидуального пред-
принимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего
при проведении проверки)

М.Л.П.*

(подпись)

« ___ » _____ 20 ___ г.